



Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главное управление МЧС России по Кировской области  
ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035 т.54-69-62 (код 8332) ф. 54-69-62 (код 8332) E-mail:  
firekir@kirpoj.kirov.ru  
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Унинского района  
Пгт. Уни ул Труда 58, тел. 8 83359 21530, E-mail:

**Предписания № 41/1/1-8**  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению основной  
общеобразовательной школе с. Сардык Унинского района Кировской области (МКОУ ООШ с.  
Сардык Унинского района) ИНН/ОГРН 4333002273/1024300834700

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

**Директору МБОУ ООШ с. Сардык Унинского района**  
**Пешкиной Светлане Александровне**

владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения от 22.08.2018 №41 заместителя начальника Главного управления – начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области Бармина Константина Васильевича, ст.ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «03» сентября 2018 по «17» сентября 2018 г. проведена внеплановая проверка **Овечкиной Ольгой Анатольевной** - дознавателем – государственным инспектором Унинского района по пожарному надзору объекта **МБОУ ООШ с. Сардык Унинского района**, расположенного по адресу: 612548 Кировская область Унинский район с. Сардык ул. Кооперативная д. 51 «а» совместно с **директором МБОУ ООШ с. Сардык Унинского района Пешкиной С.А.** В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки

проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

№ Преписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	пункт 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года – далее ППР в РФ	01.09.2019	
2	Электрические проводные шлейфы	пункты 13.15.4-13.15.7	01.09.2019	

	<p>мостоятельными проводами и кабелями с медными жилами, не допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгутах, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. Автоматическую установку пожарной сигнализации необходимо привести к требованиям СП 5.13130.2009.</p>	4.5 СП 6.13130.2009		
3	<p>Двери в смежное помещение детского сада с функциональной пожарной опасностью Ф 1.1 и дверь в помещении класса на первом этаже, предназначенного для уроков труда по деревообработке (мастерской) являются не противопожарными (на первом и втором этажах) (с детским садом отсутствует противопожарная преграда).</p>	<p>статья 37 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - далее ФЗ № 123, пункт 61 ППР в РФ, пункты 4.2, 4.18, 4.22, 5.1.3, 5.1.6 СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты</p>	01.09.2019	
4	<p>К основному строению с главного входа устроена конструкция с применением горючего материала (дерева), имеющий более высокий класс конструктивной пожарной опасности (КМЗ), по сравнению с классом конструктивной пожарной опасности конструкции основного здания (КМО).</p>	<p>пункт 21 ППР в РФ, пункт 4.3.2 СП 1.13130. 2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», пункт 5.2.3, пункт 6.7.7 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»</p>	01.09.2019	
5	<p>В помещении спортзала установлены извещатели пламени, вместо требуемых дымовых извещателей.</p>	<p>пункт 61, пункт 63 ППР в РФ, пункт 3 НПБ 110-03, пункт 13.3.2, таблица М.1 приложения М СП 5.13130.2012</p>	01.09.2019	
6	<p>Не осуществляется дублирование сигнала системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации</p>	<p>часть 7 статьи 83 Федерального закона №123 – ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	01.09.2019	
7	<p>Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.</p>	<p>пункт 61 ППР в РФ</p>	01.09.2019	

составляет в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводоизготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

**При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в следующем порядке.**

**В досудебном порядке настоящее предписание может быть обжаловано в Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (610035, г. Киров, ул. Малина, д. 65, тел./факс 54-69-62 (код 8332), e-mail: firekir@kirproi.kirov.ru). Жалоба может быть подана в течении 15 суток с момента вынесения настоящего предписания. Порядок досудебного рассмотрения жалобы регламентирован разделом У приказа МЧС России от 30.11.2016 №644.**

**Арбитражный суд рассматривает заявления об оспаривании ненормативных правовых актов только в тех случаях, когда они затрагивают права и законные интересы заявителей в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности. Во всех остальных случаях, рассматриваются судьями районных судов.**

**При этом в соответствии с частью 5 статьи 4 АПК РФ направить жалобу в Арбитражный суд можно только после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию спора.**

**Для судебного порядка обжалования установлен срок в 3 месяца (ч. 4 ст. 198 АПК РФ, ст. 219 КАС РФ).**

**Жалобы (заявления о оспаривании), направляемые в суды облагаются государственной пошлиной. Жалобы, направляемые в адрес вышестоящих должностных лиц, государственной пошлиной не облагаются.**

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

по пожарному надзору **Овечкина О.А.**  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



“ 17 ” сентября 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)  
« \_\_\_\_ » 2018 г.

(должность, фамилия, инициалы)

**Вышестоящий орган:**

Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина, 65, г. Киров 610035  
тел./факс (8332) 54-69-62. E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77.